

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
देहरादून।

सेवा में,

अध्यक्ष,  
मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण  
नई दिल्ली।

पत्रांक 39 / प्रशा०अधि०-स्थापना-2022

दिनांक 05 अप्रैल, 2022

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित अपील संख्या- 134 / 2020 विषयक श्री तेजस्वी चन्द्रा बनाम श्रीमती मधु काम्बोज में पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 के अनुपालनार्थ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक याचिका मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित अपील संख्या- 134 / 2020 विषयक श्री तेजस्वी चन्द्रा बनाम श्रीमती मधु काम्बोज में पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 के अनुपालन में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त अपनी संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत की है। जिसकी प्रति मा० अधिकरण के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(डा० शिव कुमार बरनवाल)  
अपर जिलाधिकारी (प्र०).  
देहरादून।

क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
ई-115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून-248001



REGIONAL OFFICE  
Uttarakhand Pollution Control Board  
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

पत्रांक सं०-यूकेपीसीबी/आरओडी/ NWT-43 /2021-22/ 13-04

दिनांक: 01/04/22

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
गौरा देवी पर्यावरण भवन  
आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़  
देहरादून।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-134/2022 विषयक श्री तेजस्वी चन्द्रा बनाम्  
श्रीमती मधु कम्बाज के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या यूकेपीसीबी/एचओ/सा.-183-551/7338, 1419 दिनांक  
05.03.2022 व कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून के पत्रांक- 22/प्रशा0अधि0-(स्थापना)-2022, दिनांक 26.03.2022 के  
अनुपालन के कम में स्थल मै0 रविन्द्र पयूल आउटलेट खसरा नं-1081क, मोथरोवाला, तहसीलदार सदर, देहरादून एवं  
इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या अग्निम आवश्यक कार्यवाही  
हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय

(डा0 आर0के0 चर्तुवेदी)  
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि-अपर जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

612  
AOC (स्थल)  
CSM  
ADMCE  
04/04

Rin  
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-134/2022 विषयक श्री तेजस्वी चन्द्रा बनार्म श्रीमती मधु कम्बार्ज के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्राक संख्या यूकेपीसीबी/एचओ/सा.-183-551/7338, 1419 दिनांक 05.03.2022 व कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून के पत्रांक- 22/प्रशा0अधि0-(स्थापना)-2022, दिनांक 26.03.2022 के अनुपालन के कम में स्थल खसरा नं-1081क, मोथरोवाला, तहसीलदार सदर, देहरादून एवं इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।


निरीक्षण के दौरान मै0 रविन्द्र फ्यूल आउटलेट, खाता संख्या-01106, खसरा नं-1081क के क्षेत्रफल 0.0710 हैक्टेयर में भू-स्वामिनी श्रीमती मधु कम्बोज पत्नी रविन्द्र कम्बोज, मोथरोवाला द्वारा संचालित है।

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र संख्या-B-13011-01/2019-20-AQM-0809 दिनांक 07.01.2020 के अनुसार **Siting Criteria of Retail Outlet/Petrol Pumps** निम्नानुसार है-

**"In case of siting criteria for petrol pumps new Retail Outlets shall not be located within a radial distance of 50 meters (from fill point/dispensing units/vent pipe whichever is nearest from schools, hospitals (10 beds and above) and residential areas designated as per local laws. In case of constraints in providing 50 meters distance, the retail outlet shall implement additional safety measures as prescribed by PESO. In no case the distance between new retail outlet from schools, hospital (10 beds and above) and residential area designated as per local laws shall be less than 30 meters. No high tension line shall pass over the retail outlet."** (संलग्नक-1)

2. पेट्रोल पम्प के उत्तर दिशा में **Sierra International School** स्थापित है, जो पेट्रोल पंप के फिलिंग स्टेशन से 0.0 मीटर दूरी पर स्थित है।
3. दक्षिण-पूर्व दिशा में **Fill Point/Dispensing Units** से 40 मीटर की दूरी के अन्तर्गत एक आवासीय घर स्थापित है तथा पेट्रोल पम्प के समान्तर अन्य व्यवसायिक गतिविधिया संचालित हैं। 50 मीटर की परिधि के अन्तर्गत स्कूल और आवासीय घर स्थापित है।
4. पश्चिम दिशा में नगर निगम का खाली प्लॉट स्थापित है।

उपरोक्तानुसार स्थापित/संचालित पेट्रोल पंप (खसरा नं 1081क, मोथरोवाला) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक 07.01.2020 का अनुपालन नहीं करती है और 50 मीटर परिधि में आवासीय भवन व स्कूल स्थापित है। निरीक्षण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

  
(राकेश कण्डारी)  
(सहा0पर्या0अभियन्ता)

  
(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)  
(क्षेत्रीय अधिकारी)

  
(सुरेन्द्र सिंह)  
तहसीलदार (सदर),  
देहरादून